



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., г.о.Истра, с. Рождествено, улица Рождественский бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Показания по Акту допуска прибора в эксплуатацию	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	34724552-18	60	50,0	116,56	66,56
2		Меркурий-230	34724489-18	60	200,00	521,92	321,92
3		Меркурий-230	34725233-18	60	35,00	77,04	42,04
4		Меркурий-230	34724484-18	60	36,00	62,36	26,36
1	3	Меркурий-230	36295371-18	40	205,0	254,61	49,61
2		Меркурий-230	36295412-18	60	153,0	239,23	86,23
1	5	Меркурий-230	36336806-18	60	110,00	151,82	41,82
2		Меркурий-230	36336788-18	60	150,00	185,10	35,10
3		Меркурий-230	36336800-18	60	710,00	810,15	100,15
4		Меркурий-230	36336752-18	60	216,00	304,96	88,96
1	7	Меркурий-230	36336803-18	60	405,00	678,62	273,62
2		Меркурий-230	36336811-18	60	205,00	263,55	58,55
3		Меркурий-230	36340359-18	50	135,00	183,93	48,93
4		Меркурий-230	36336785-18	50	253,00	409,98	156,98
1	9	Меркурий-230	33070578-18	40	155,00	200,91	45,91
2		Меркурий-230	33071679-18	60	110,00	160,61	50,61

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.